



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5126CO0347

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Frenzelit GmbH Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck
Distributor <i>Vertreiber</i>	Frenzelit GmbH Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Sealing material for HTB resistant seals in the gas installation (5118)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Flat sealing material on graphit basis with expanded metall insert
Model <i>Modell</i>	novaphit® SSTC TA-L
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 21-01094-KP04- from 28.06.2024 (EBI) Type testing: 13/309/5126/1 from 22.11.2013 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

Date of Expiry / File No. 22.11.2028 / 24-0507-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028 04-AA-DE

21.11.2024 Cz A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

A. W. 7C



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
novaphit® SSTC TA-L	Pressure range: ≤ 5 bar	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No.	Component	Model/Type	Manufacturer
Registrier-Nr.	Bauteil (Produktart)	Modell/Typ	Hersteller
NG-5124BP0299	Flat sealing materials on graphit basis	novaphit®SSTC TA-L/novaphit®SSTC TA-L	Frenzelit GmbH

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

application: flanges according to DIN 2543, DIN 2633, DIN EN 1092-1 and DIN EN 1092-2 on pressure regulators and rotary gas meters